

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsofb.ru, e-mail: nsoph@nsoph.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.093.Н.00200

(номер сертификата соответствия)

033764

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «АНВ-пласт»
(ООО «АНВ-пласт»), ОГРН 1022301973110
Адрес: Российская Федерация, 350912, Краснодарский край, г. Краснодар,
Аэропортовский проезд, 1/9, телефон: 8 (861) 227-73-56.**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «АНВ-пласт»
(ООО «АНВ-пласт»), ОГРН 1022301973110
Адрес: Российская Федерация, 350912, Краснодарский край, г. Краснодар,
Аэропортовский проезд, 1/9, телефон: 8 (861) 227-73-56.**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Экспертная организация ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю,
350072, г. Краснодар, ул. Тополиная, аллея 4, телефон/факс (861) 252-10-51,
ОГРН 1062309019057, свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.093 бес-
срочное, выдано 23.11.2017 г. Ассоциацией «Национальный союз органи-
заций в области обеспечения пожарной безопасности».**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Доска подоконная профильная поливинилхло-
ридная ламинированная (неламинированная),
выпускаемая по ТУ 22.29.29-043-55967982-2018.
Серийный выпуск.**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный закон
от 22.07.2008 № 123-ФЗ, статья 134).

код ОКПД2

22.29.29.190

код ТН ВЭД России
3925 90 800 0**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**Протоколы испытаний: №№ 909-20-2-11- № 912-20-2-11 от 24.06.2024 г.
Выданы: ИЛ ЭО ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю, Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.093
бессрочное, выдано 23.11.2017 г. Продукция прошла испытания на
соответствие требованиям: ГОСТ 30244-94 группа Г2 (умеренногорючий
материал), ГОСТ 30402-96 группа В2 (умеренновоспламеняемый материал), п. 4.18. ГОСТ 12.1.044-89 группа Д3
(с высокой дымообразующей способностью), п. 4.20. ГОСТ 12.1.044-89 группа Т2 (умеренно опасный материал).
Акт о результатах анализа производства сертифицируемой продукции от 07.06.2024 г.**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 22.29.29-043-55967982-2018.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.06.2024 г. по 24.06.2027 г.

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.А. Коновалов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белякова